



国家防爆

# 防爆合格证

制造单位 杭州华塑科技股份有限公司  
浙江省杭州市莫干山路 1418-50 号 3 幢 2、3 层 (上城科技工业基地)

产品名称 防爆蓄电池在线检测仪

型号规格 HS-FBI 220VAC 15W

防爆标志 Ex d ib IIC T4 Gb

产品标准 Q/HS001-2022

总装图号 HS-FBI.00

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分:设备 通用要求》  
GB3836.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分:由隔爆外壳“d”保护的的设备》  
GB3836.4-2010《爆炸性环境 第 4 部分:由本质安全型“i”保护的的设备》

## 记事:

1. 产品需配用已取得防爆合格证,防爆标志不低于 Ex d IIC Gb 的防爆电缆夹紧密封接头(填料函),使用时应按说明书规定对填料引入装置填料密封。
2. 电流采集线、电压采集线、内阻测试线、输出信号线和电源线均引至安全区域或现场相应的防爆设备中。
3. 本产品温度探头由安装在隔爆箱内的已取得防爆合格证的 EXZ580 齐纳安全栅供电。

中心主任

颁发日期

2022年3月18日

本证有效期

2022年3月18日至2027年3月17日



南阳防爆电气研究所  
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号